

* Zie onze opmerking over de brand- en rookklasse in het brandweeradvis

Thomas Dill

Van: Tim de Keijzer <Tim.deKeijzer@derako.com>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 09:29
Aan: Thomas Dill
Onderwerp: RE: 8022 - OBS De Weidevogel - brandattest
Bijlagen: 0719_001.pdf



Beste Thomas,

Bedankt voor je reactie en informatie over het project.

Het gene dat wij hebben is een voorbeeld van certificering na behandeling.
Dit is een certificaat van Leegwater B.V., met het toegepaste Flame delay product.
Na deze behandeling heeft het hout de certificering van B-S2, d0.

Het wand profiel is gemaakt van Aluminium, en het plafond profiel van staal.
Deze materialen leveren geen bijdrage aan brand, en hierdoor hebben wij hier geen certificering op.

Zie bijlage als voorbeeld voor behandeld hout met Flame Delay.
Dit is een certificaat dat de klant ontvangt bij facturatie na de opdracht/levering.

Zoals aangegeven kunnen wij dit alleen na de behandeling doen, omdat het hout voor de behandeling geen brandvertragende behandeling krijgt.
Omdat dit project specifiek wordt uitgevoerd, wordt dit niet met alles gedaan en dus alleen bij de opdrachten waar het geëist wordt.

Wij hopen jullie met deze informatie te kunnen helpen, maar zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.

Succes.

Kind regards,
Met vriendelijke groet,

Tim de Keijzer
Sales & Project support

Derako International B.V. | Derako Façade Systems B.V. | Derako Projects B.V.

Kanaalkade 66 | 1756 AD 't Zand | The Netherlands

Tel: +31 224 59 23 57 (direct) | +31 224 59 23 40 (general number) | Fax: +31 224 59 23 59

www.derako.com



DERAKO
Solid Wood Systems

Bekijk onze nieuwe productlijnen

UNIEKE UITSTRALING
VOOR ELK PLAFOND.

Van: Thomas Dill <t.dill@bdgarchitecten.nl>
Verzonden: maandag 4 april 2022 15:19
Aan: Tim de Keijzer <Tim.deKeijzer@derako.com>
Onderwerp: 8022 - OBS De Weidevogel - brandattest Derako

Beste Tim,

Zo als net telefonisch besproken stuur ik je hierbij de projectgegevens toe.

Projectnaam: OBS De Weidevogel
Projectplaats: Ransdorp, Amsterdam Noord
Oppervlakte: 147m2 wandafwerking, 10m2 plafondafwerking
Systeem: lineair
Maat en houtsoort: 15mm x 92mm Essenhouten latten
Opleverdatum: mei 2024



De brandweer Amsterdam vraagt ons nu om attesten van de toegepaste houten materialen:

BB 2012, artikel 2.67 Binnenoppervlak en artikel 2.68 Buitenoppervlak

Opmerking

Uit de aanvraag blijkt dat zowel binnen als buiten gebruik wordt gemaakt van een houten afwerking/bekleding. Met betrekking tot de buitengevel gaat het om PlatoWood dan wel ModiWood. De binnen afwerking is onbekend (vermoedelijk gaat het hier ook om een houtsoort). Wij verzoeken de aanvrager d.m.v. een attest aan te tonen dat de gebruikte materialen voldoen aan de vereiste brandklasse en rookklasse.

Kun jij ons voorzien in de gevraagde materialen? Dank

Met vriendelijke groet,

Thomas Dill

aanwezig: ma | di | wo | do | vr



bdg architecten

Pedro de Medinalaan 3a
1086 XK AMSTERDAM
T 020 237 92 00

Grote Voort 5
8041 AM ZWOLLE
T 038 421 33 37

E info@bdgarchitecten.nl
I www.bdgarchitecten.nl

[disclaimer](#)